



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**  
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер 21-00-40-ЭТЛ-561 от 06 июля 2021 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория с переносным комплектом приборов

стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН

ООО «ПЛЮС»

ИНН 4501147467, ОГРН 10945001000868,

юридический адрес: 640008, г. Курган, пр-т. Конституции. 52, стр. 1.

тел.; 8(3522)44-57-07.

юридический адрес предприятия

зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением

до 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:


по прилагаемому перечню (3 пункта)

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от 06 июля 2021 г., назначенной приказом руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия свидетельства до 06 июля 2024 г.

Заместитель руководителя Управления \_\_\_\_\_

М.П.




**Ю.А. Шувалов**

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений.

1. Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ
  - 1.1. Измерение сопротивления изоляции.
2. Испытания заземляющих устройств.
  - 2.1. Проверка элементов заземляющего устройства.
  - 2.2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
  - 2.3. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
  - 2.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
3. Испытания силовых кабельных линий до 1 кВ.
  - 3.1. Измерение сопротивления изоляции.

Государственный инспектор \_\_\_\_\_



/ П.С. Фомин /