ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации электролаборатории

Регистрационный номер **21-00-40-ЭТЛ-625** от **07 июня 2024 г.**

Настоящее свидетельство удостоверяет, что электролаборатория с переносным комплектом приборов

стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов

Общество с ограниченной ответственностью «Плюс»
(ИНН 4501147467, ОГРН 1094501000868)

полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН

Юридический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д.52, стр.1.
Фактический адрес: 640008, Курганская область, г. Курган, пр. Конституции, д.52, стр.1.

юридический адрес предприятия

зарегистрирована в Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений в электроустановках напряжением

до 1000 В

(до и (или) выше 1000 В)

перечень разрешенных видов испытаний и (или) измерений:

по прилагаемому перечню (4 пункта)

Свидетельство выдано на основании акта комиссии от 07 июня 2024 г., назначенной приказом руководителя Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

Срок действия свидетельства до **7 июня 2027 г.**

Заместитель руководителя Управления _____ **Е.В. Дроздецкий**

(подпись)

м.п.

Приложение к свидетельству
о регистрации электролаборатории
№ 21-00-40-ЭТЛ-625 от 07.06.2024

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений. Перечень видов и объёмов измерений.

1. **Визуальный осмотр. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (ГОСТ Р50571.16-2019).**
2. **Испытание электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.**

2.1 Измерение сопротивления изоляции.

3. **Испытание заземляющих устройств.**

3.1 Проверка элементов заземляющего устройства.
3.2 Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами.
3.3 Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с системой TN.
3.4 Измерение сопротивления заземляющих устройств.

4. **Испытание силовых кабельных линий до 1 кВ.**

4.1 Измерение сопротивления изоляции.